

SIĞINAK RAPORU

BİNA SAHİBİ :

BİNANIN ADRESİ :

ŞAHİNBEY /GAZİANTEP

Pafta/Ada/Parsel No :

Ruhsat Tarih/Nosu :

Yapı Tarzı : İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sist **Daire Say :**

İnşaat Alanı(m²) : **Kat Adeti :**

SIRA NO	SIĞINAĞIN ÖZELLİKLERİ	EVET	HAYIR	DÜŞÜNCELER
1	Yeterli sığınak alanı ayrılmış mı ?	+		
2	Yüksekliği en az 240 cm. mi ?	+		
3	Sığınak kalorifer dairesinden bağımsız olarak yapılmış mı ?	+		
4	Giriş zikzaklı veya kapı önünde emniyet duvarı yapılmış mı ?	+		
5	Duvar kalınlığı yeterli mi ? (Beton 60 Tuğla 75, Toprak 90 cm)	+		
6	Aydınlatma tertibatı yeterli mi ?	+		
7	Yeterli mekanik havalandırma tertibatı yapılmış mı ?	+		
8	W.C ve L.V Yapılmış mı ?	+		
9	Sığınak Kapısı mevcut mu ?	+		
10	Sığınak Kapısına “ SIĞINAK ” İbaresini yazılmış mı ?	+		

29.09.2010 tarih ve 27714 sayılı resmi gazetede yayınlanan sığınaklarla ilgili ek yönetmenlik de değişiklik yapılması hakkındaki İş bu rapor...../...../.....tarihinde tarafımızdan 3 nüsha olarak düzenlenmiştir.

Yapı Denetim Sorumlusu

Mimarı
Fenni Sorumlu

Statik
Fenni Sorumlu

Elekrik
Fenni Sorumlu

Makine
Fenni Sorumlu

